LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണം

26 [1114] ശ്രീ. ടി. എൻ. പ്രതാപൻ :
,, എം. കെ. പോൾസൻ മാസ്റ്റർ :
,, എം. എം. ഹസ്സൻ :
,, കെ. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മലങ്കര പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തുവോ ;

(ബി) ഈ പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിതശേഷി എത്ര യൂണിറ്റാണ് ;

(സി) മറ്റേതെങ്കിലും ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാനുദ്ദേശമുണ്ടോ ;

(ഡി) ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല

(ബി) 65 മില്ല്യൺ യൂണിറ്റ്.

(സി ആന്റ് ഡി) ഉണ്ട്. മണിയാർ ടെയിൽ റോഡ് പെരുന്തേനരുവി വിലങ്ങാട്, ചാത്തൻകോട്ടുനട II പുഴിത്തോട്, പശുക്കടവ് ബാരപ്പോൾ, ചെങ്കുളം ടെയിൽ റോഡ്, പീച്ചി എന്നീ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഇ. എം. സി. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മാതൃകാ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സഹകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഏതാനും ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ്

27 [1115] ശ്രീ. സാജുപോൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പെരുമ്പാവൂർ ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ഇല്ലാത്തതുമൂലമുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ;

(സി) ഒക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് അടിയന്തിരമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല

(ബി ആന്റ് സി) ഒക്കൽ ഏരിയ പെരുമ്പാവൂർ, കുവപ്പടി എന്നീ സെക്ഷന്റെ കീഴിലാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ 17595-ം കുവപ്പടിയിൽ 9756-ം ഉപഭോക്താക്കളാണുള്ളത് ഒക്കലിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സബ് എഞ്ചിനീയർ ആഫീസാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 20,000-ൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളുള്ള സെക്ഷനുകൾ വിസ്തീർണ്ണം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വിഭജിക്കാൻ ബോർഡ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

28 [1116] ശ്രീ. സാജുപോൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വേങ്ങൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ക്രാരിയേലി, കണ്ണംപറമ്പ് പ്രദേശങ്ങൾ രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം നേരിടുകയാണെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ;

(സി) പ്രസ്തുത സ്ഥലങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ. ബി ആന്റ് സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ക്രാരിയേലിയിലെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു കിലോ മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകുകയും കണ്ണംപറമ്പ് പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് 60 മീറ്റർ 11 കെ. വി. ലൈൻ വലിച്ച് ഒരു 100 കെ. വി. എ. ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ നടപടി

29 [1117] ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മുൻ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മുള്ളൂർക്കര, ചേലക്കര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓരോ 33 കെ. വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly